


ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 55 · Aula C12 · Día 09/12/20 · De 20:02 a 20:59 · Materia: Flauta



Legenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: Mínimo:

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: Mínima:

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados