ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 101 · Aula B4 · Día 20/01/21 · De 20:35 a 21:30 · Materia: Clarinete



Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 764 Mínimo: 437

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 18,1 Mínima: 17,2

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados