ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 103 · Aula C4 · Día 26/01/21 · De 17:35 a 18:25 · Materia: Armonía



Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 826 Mínimo: 440

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 21,4 Mínima: 20,4

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados