ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 11 · Aula D10 · Día 18/11/20 · De 16:35 a 17:45 · Materia: Flauta



Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 808 Mínimo: 489

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20 Mínima: 19

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados