ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 15 · Aula Paraninfo · Día 19/11/20 · De 12:13 a 13:45 · Materia: Recital de piano



Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 667 Mínimo: 555

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 19,8 Mínima: 18,8

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados