ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 21 · Aula B8 · Día 26/11/20 · De 9:18 a 11:59 · Materia: Piano



Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 952 Mínimo: 440

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 17,3 Mínima: 15,7

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados