ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 45 · Aula B4 · Día 02/12/20 · De 20:30 a 21:30 · Materia: Clarinete



Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 523 Mínimo: 436

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20,7 Mínima: 17,4

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados