ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 51 · Aula C21 · Día 09/12/20 · De 10:45 a 11:55 · Materia: Música de cámara



Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 1024 Mínimo: 495

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 19,2 Mínima: 17,1

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados