ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 57 · Aula Administración · Día 10/12/20 · De 9:37 a 10:33 · Materia: -



Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 503 Mínimo: 445

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20,1 Mínima: 18,6

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados