ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 59 · Aula D4 · Día 10/12/20 · De 12:17 a 13:15 · Materia: Música de cámara



Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 767 Mínimo: 556

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 18 Mínima: 17

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados