


ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 63 · Aula C6 · Día 10/12/20 · De 18:00 a 19:00 · Materia: Piano



Legenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: **532** Mínimo: **440**

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: **21,1** Mínima: **18,8**

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados