ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 65 · Aula B11 · Día 11/12/20 · De 9:57 a 10:57 · Materia: Tuba



Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 1058 Mínimo: 508

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20,9 Mínima: 19,6

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados