ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 72 · Aula A7 · Día 14/12/20 · De 17:30 a 18:30 · Materia: Guitarra flamenca



Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 599 Mínimo: 453

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 21,5 Mínima: 20,8

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados