ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 82 · Aula C9 · Día 17/12/20 · De 18:08 a 19:00 · Materia: Saxofón



Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 686 Mínimo: 457

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 23,1 Mínima: 20,8

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados