ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 89 · Aula C15 · Día 21/12/20 · De 18:25 a 19:30 · Materia: Clarinete



Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 575 Mínimo: 470

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 21,9 Mínima: 18

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados